

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 27 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)»)

Інформація про замовника:

Повне найменування	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 27 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
Місцезнаходження замовника	21001, Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вулиця Острозького, 33
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	26243415
Категорія	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *код ДК 021:2015 - 31120000-3 - Генератори (Дизельна генераторна установка)*

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2024-08-28-003310-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 837 000,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом I розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 зі змінами.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання: з дати укладання договору по 17 жовтня 2024року.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуюче зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№	Назва товару	Технічні та якісні вимоги до характеристик товару
1	Дизельна генераторна установка	<p>Тип: синхронний, безщітковий.</p> <p>Варіант виконання: з кожухом.</p> <p>Вид палива: дизель.</p> <p>Потужність максимальна, кВа/кВт: не менше 66,0 – 69,0 / 53,0 – 56,0.</p> <p>Потужність номінальна, кВа/кВт: не менше 60,0 – 63,0 / 48,0 – 51,0.</p> <p>Потужність номінальна (при 40 С, 1000m над рівнем моря), кВА: не менше 60.</p> <p>Напруга, В: не менше 400</p> <p>Номінальний струм, А: не менше 87.</p> <p>Об'єм паливного баку, л: 260 – 280.</p> <p>Витрата палива при 50% навантаженні, л/год: не більше 7,7.</p> <p>Витрати палива при 75% навантаження, л/год: не більше 11,1.</p> <p>Витрати палива при 100% навантаження, л/год: не більше 15,0.</p> <p>Час безперервної роботи при 75 % навантаженні, год: не менше 21,0.</p> <p>Рівень шуму (та на відстанні 7м), дБ: не більше 90.</p> <p>Габаритні розміри Д*Ш*В, мм: не більше 2320 x 1140 x 1770.</p> <p>Суха вага (без палива), кг: не більше 1230.</p> <p>Антикорозійне виконання зі сплаву алюмінію та цинку: так.</p> <p>Всепогодний, шумопоглинаючий капот: так.</p> <p>Працездатність при температурі навколишнього середовища від -40С: так.</p> <p>Стабілізація напруги, %: не менше +/- 0,25.</p> <p>Регулювання напруги: AVR digital.</p> <p>Клас ізоляції / технічний захист: не нижче H / IP23.</p> <p>Оберти двигуна, об/хв: не менше 1500.</p> <p>Потужність двигуна, кВт: не менше 57,0.</p> <p>Об'єм двигуна, л: не менше 4,1.</p> <p>Кількість циліндрів, шт.: не менше 4 шт.</p> <p>Період між заміною мастила, мотогодини/ 1 раз в _рік: не частіше 500/1.</p> <p>Період між заміною охолоджувальної рідини, мотогодини/ 1 раз в _рік: не частіше 1000/2.</p> <p>Ємкість масляної системи, л: 14,0 – 16,0.</p> <p>Ємкість системи охолодження з автоматичним підігрівом, л: 18,0 – 19,0.</p> <p>Комплект акумуляторних батарей з автоматичною підзарядкою, Ah: не менше 100.</p> <p>Автоматичні вимикачі захисту усіх ланцюгів виведені на окрему панель: так.</p>

Будь-які посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва передбачає можливість надання учасниками еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).